S.A. LITHOBETON N.V.

Déclaration de Conformité: C2/112 – C2/116

Prestation/Utilisation	G.R.D en Belgique Installateurs MT/BT Application dans l'industrie MT/BT Autoritées Diverses
Description du Produit	Local préfabriquée pénétrable (Cabines) pour Distribution d'Energie MT/BT et Local Technique (Application Diverses)
Modèle/Nom du Produit	Aries 2 (avec cave câbles 800mm) et Aries 3 (sans cave câbles)
Modèle/Nom Spécification Interne	Type 1
Fabricant	S.A. Lithobeton
Adresse	Kanaalstraat 18 – 8470 Snaaskerke (Gistel)

déclare par la présente avoir satisfait aux exigences énoncées dans **les documents Synergrid C2/112 et C2/116**, pour les produits mentionnés et qu'il fabrique ses cabines selon les plans analysés par l'autorité mentionné ci-dessous, qui à établi les notes de calculs conséquents. Cette conformité est fourni sur la base des notes de calculs suivants concernant la résistance à l'arc interne:

Modèle/Nom du Produit	Classification	Référence notes de calculs
Aries 2	BB10	OG-Bouw-TC 2013/1.1
Aries 2	BB05	OG-Bouw-TC 2013/1.2
Aries 3	BB05	OG-Bouw-TC 2013/1.3

D.O.C. Numéro de Document : DOC-001-15-1-02

Notes de calculs – élaboration : KHBO-TECHNOLOGISCH CENTRUM - ASSOCIATIE K.U.LEUVEN
DEPARTEMENT INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE
Campus Oostende – Zeedijk 101 -8400 Oostende

Déclaration – Date d'élaboration : 10/06/2016, à Snaaskerke
(rév.002)

Déclaration - élaboration : Joeri Dedecker

Resp. Qualité & Technologie Div.Cabines-MT

Signature :